

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN N. 3 FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUCCA IN VIA TOGLIATTI N.62 ED IN VIA EINAUDI N.115-159 S. ANNA-

RISPOSTA A QUESITI POSTI DA ALCUNE DITTE PER LA GARA IN OGGETTO:

(di seguito si provvederà qualora fosse necessario ad inserire ulteriori risposte a chiarimenti che dovessero pervenire successivamente).

A SEGUITO DI CHIARIMENTO DA PARTE DI UN' IMPRESA SI PRECISA CHE RISULTANO INVERTITE ALCUNE MISURE CON IL NUMERO DI APPARTAMENTO MA IL TOTALE RISULTA IL SOLITO. LA DISTANZA INTERPIANO TRA GLI APPARTAMENTI È CIRCA DI 3,30 ML. E' UTILE RICORDARE CHE UNA VOLTA ARRIVATI SUL TETTO LA MISURA DELLA CANNA FUMARIA DOVRÀ ESSERE ARROTONDATA PER ECCESSO O PER DIFETTO PER RAGGIUNGERE LE MISURE INDICATE NELLA RELAZIONE TECNICA "QUOTE DI SBOCCO".